

विद्यालय का नाम पं. बाबू राम प्राइमरी स्कूल, बौजल पुर रोड जसवंतपुर मुशदगंज

जनपद - औरंगा

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि

सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ख) दो मंजिल से अधिक किन्तु 15 मीटर से कम ऊँचे भवनों हेतु चेकलिस्ट :-

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
1.	भवन में कुल कितने मंजिलें (तल) हैं ?	रूख
2.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्र 0.4 हेक्टेअर (4000 वर्ग मी०) हैं	हाँ
3.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है ?	हाँ, नहीं
4.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सरकुलेशन है ?	हाँ
5.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग की चौ० न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ
6.	क्या भवन की छत RCC की बनी है ? यदि नहीं है तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?	हाँ, नहीं
7.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है ?	हाँ
8.	क्या छत की दीवारों/छतों में क्रेक है ?	नहीं
9.	क्या छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है ?	हाँ
10.	क्या विद्यालय के मु० प्रवेश द्वार (बाउण्ड्री बॉल गेट) की चौ० 6 मी० एवं ऊँ० 4.5 मी० है ?	हाँ
11.	क्या खिडकियों का क्षेत्र कक्ष के फर्श क्षेत्र का न्यूनतम 10 प्रतिशत है। खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?	हाँ
12.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ?	हाँ
13.	क्या कक्ष के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौ० 1.0 मी, ऊ० 2.0 मी०) है ?	हाँ
14.	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टेयर केश (जीने) का प्राविधान है ?	रूख
15.	क्या भवन में जीने की चौ० न्यूनतम चौ० 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ?	हाँ
16.	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है ?	नहीं
17.	क्या भवन के कोरीडोर की ऊँचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है ?	हाँ
18.	<u>विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट</u> क्या भवन से विद्युत की लो बोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टिकल ऊ० 2.5 मी० एवं	कोई लाइन नहीं है

हॉरिजेन्टल दूरी 1.2 मी० है ?

19.	क्या भवन से विद्युत की हाई बोल्टेज लाइन (11000 बोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टीकल ऊँ० 3.70 मी० है एवं हॉरिजेन्टल दूरी 2.0 मी० है ?	कोई लाइन नहीं है
20.	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग स्विच एवं अन्य इक्विपमेंट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं ?	हाँ
21.	क्या भवन का विद्युत मी० कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष मु० भवन में स्थित है ?	नहीं
22.	<u>अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट</u> क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है ?	नहीं
23.	क्या भवन में अग्नि शामक यंत्र एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम उचित स्थान पर लगे हैं ?	हाँ
24.	क्या भवन में फर्स्ट एवं फायर फाइटिंग एप्लाइसेंज की व्यवस्था है ?	हाँ
25.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?	हाँ
26.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स स्थापित है ?	हाँ

17/11/2011

जॉचकर्ता

शर अमियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
अद्वैता