


अनापत्ति प्रमाण-पत्र

भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिए प्रावधानिक अग्निशामन सुरक्षा के अनुरूप पं० बाबूराम पाण्डेय एकेडमी जसवन्तपुर मुरादगंज औरैया के भवन मानचित्र एवं प्रवन्धाक/स्वामी के प्रार्थना पत्र के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पायी गयी। यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र अग्निशामन व्यवस्था क्रियाशील रहने तक ही मान्य होगा।

पत्र संख्या: स-7/एफ0एस0-10 औरैया

दिनांक: सितम्बर 29, 2011


(सुभाष सिंह)
§ सुभाष सिंह §
मुख्य अग्निशामन अधिकारी
इटावा



पं० बाबूराम पाण्डेय एकेडमी
बोजलपुर रोड, जसवन्तपुर, मुरादगंज
औरैया उ०प्र०


प्रधानधक

पं० बाबूराम पाण्डेय एकेडमी
बोजलपुर रोड, जसवन्तपुर, मुरादगंज
औरैया उ०प्र०

प्राफामा-अ
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण पत्र- पत्र

क्रम सं०
46445

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।)

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद औरैया उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या CF0/सूका (औरैया)/2021

दिनांक 05-04-21

मेधा में,

स्वामी / प्रबन्धक,

शं० लालूराम पाण्डेय एकेडमी
बीजलपुर रोड, जसवन्तपुर मुरादगंज
औरैया

विषय:- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ - आपके प्रार्थना पत्र संख्या १० दिनांक 01-04-2021

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध २४

अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:- 1120 (1) / आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रूपाये २५० भारतीय स्टेट बैंक शाखा औरैया जनपद औरैया में चालान संख्या 02/1047905 दिनांक 05-04-2021 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त २४ अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है :-

- 1- चेकिंग का दिनांक। 05-04-2021
- 2- पूर्ण चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। CF0 इत्या द्वारा वर्ष 2011 में NOC निर्गत
- 3- संस्थान का विवरण। उक्त विद्यालय
- 4- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। २४ अदद
- 5- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। २४ अदद
- 6- किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1	ABC टाइप	4 Kg	21	कार्यशील
2	CO2 टाइप	4-5 Kg	03	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएं बांध्यनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक / भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी औरैया
2. उप निदेशक परिक्षेत्रीय कानपुर

प्रबन्धक
शं० लालूराम पाण्डेय एकेडमी
बीजलपुर रोड, जसवन्तपुर, मुरादगंज
औरैया 2010

पं० लालूराम पाण्डेय एकेडमी
बीजलपुर रोड, जसवन्तपुर, मुरादगंज
औरैया 2010

(नाम एवं हस्ताक्षर)
अग्निशमन अधिकारी