


विद्यालय का नाम प्र. बाबू राम पाण्डेय एकेडेमी, गौजलपुर रोड जसवंतपुर मुरादगंज
जनपद - औरंगा
प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि
सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट


(खं) दो मंजिल से अधिक किन्तु 15 मीटर से कम ऊँचे भवनों हेतु चेकलिस्ट :-

| क्रमांक | सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु | जाँच आख्या |
|---------|--|------------------|
| 1. | भवन में कुल कितने मंजिलें (तल) हैं ? | स्थ |
| 2. | क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्र 0.4 हेक्टेअर (4000 वर्ग मी०) हैं | हाँ |
| 3. | क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है ? | हाँ, नहीं |
| 4. | क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का सरकुलेशन है ? | हाँ |
| - | क्या मुख्य पहुँच मार्ग की चौ० न्यूनतम 12 मी० है? | हाँ |
| 6. | क्या भवन की छत RCC की बनी है ? यदि नहीं है तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ? | हाँ, नहीं |
| 7. | क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है ? | हाँ |
| 8. | क्या छत की दीवारों/छतों में क्रैक है ? | नहीं |
| 9. | क्या छतों की की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है ? | हाँ |
| 10. | क्या विद्यालय के मु० प्रवेश द्वार (बाउण्ड्री बॉल गेट) की चौ० 6 मी० एवं ऊँ० 4.5 मी० है ? | हाँ |
| 11. | क्या खिडकियों का क्षेत्र कक्ष के फर्श क्षेत्र का न्यूनतम 10 प्रतिशत है। खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ? | हाँ |
| - | क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं ? | हाँ |
| 13. | क्या कक्ष के दरवाजे की न्यूनतम माप (चौ० 1.0 मी, ऊ० 2.0 मी०) है ? | हाँ |
| 14. | क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टेयर केश (जीने) का प्राविधान है ? | स्थ |
| 15. | क्या भवन में जीने की चौ० न्यूनतम चौ० 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है ? | हाँ |
| 16. | क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है ? | नहीं |
| 17. | क्या भवन के कोरीडोर की ऊँचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है ? | हाँ |
| 18. | विद्युत व्यवस्था चेक लिस्ट क्या भवन से विद्युत की लो बोल्टेज लाइन की न्यूनतम वर्टीकल ऊ० 2.5 मी० एवं | कोई लाइन नहीं है |

प्रधानधर्क
गोबिंदराज पाण्डेय एकेडेमी
गौजलपुर रोड, जसवंतपुर, मुरादगंज
औरंगा, 2010

| | | |
|-----|---|----------------------|
| | हॉरिजेन्टल दूरी 1.2 मी० है ? | |
| 19. | क्या भवन से विद्युत की हाई बोल्टेज लाइन (11000 बोल्ट या अधिक) की न्यूनतम वर्टिकल ऊँ० 3.70 मी० है एवं हॉरिजेन्टल दूरी 2.0 मी० है ? | कोई कार्रवाई नहीं है |
| 20. | क्या पुरानी विद्युत वायरिंग स्विच एवं अन्य इक्विपमेंट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये हैं ? | हाँ |
| 21. | क्या भवन का विद्युत मी० कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष मु० भवन में स्थित है ? | नहीं |
| 2 | <u>अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट</u> क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है ? | नहीं |
| 23. | क्या भवन में अग्नि शामक यंत्र एवं ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम उचित स्थान पर लगे हैं ? | हाँ |
| 24. | क्या भवन में फर्स्ट एवं फायर फाइटिंग एप्लाइसेंज की व्यवस्था है ? | हाँ |
| 25. | क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ? | हाँ |
| 26. | क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स स्थापित है ? | हाँ |


प्रविण कुमार
 प्र० बाबूराम पाण्डेय एकेडमी
 बीजलपुर रोड, जसवन्तपुर, मुरादगंज
 औरैया 2010


 17/11/2011
जाँचकर्ता
 जयन्तिका
 भारतीय विद्यापीठ, को-नि० वि०

विद्यालय का नाम प्र. बाबू राम पाण्डेय एकेडेमी, बीजलपुर रोड जसवंतपुर,
मुरादगंज जनपद - अरुंचिया

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि
सुरक्षा से सम्बन्धित लिस्ट

(क) दो मंजिलो (भूतल/ भूतल + प्रथम तल हेतु चेक लिस्ट

| क्रमांक | सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी विन्दु | जाँच आख्या |
|---------|--|-----------------|
| 1. | भवन एक मंजिल है या दो मंजिल | भूतल + प्रथम तल |
| 2. | क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेअर (400 वर्गमीटर) है | हाँ |
| 3. | क्या भवन में पार्किंग के लिए समुचित साधन है? | हाँ |
| 4. | क्या भवन का ओरियन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त हवा का सरकुलेशन है? | हाँ |
| 5. | क्या मुख्य पहुँच मार्ग से चौड़ाई 12.0 मीटर है? | हाँ |
| 6. | क्या भवन की छत आर0सी0सी0 की बनी है? यदि नहीं है तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री का तो प्रयोग में नहीं लाई गयी? | हाँ, नहीं |
| 7. | क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेंट मशाले से बनी हैं? | हाँ |
| 8. | क्या भवन की दीवारों /छतों में क्रेक है? | नहीं |
| 9. | क्या छतों की ऊँचाई फर्स से न्यूनतम 3.6 मीटर और ठंडे क्षेत्रों में 3 मीटर है? | हाँ |
| 10. | क्या विद्यालय में प्रवेश द्वार (बाउन्ड्री वाल गेट) की चौड़ाई 6.00 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है? | हाँ |
| 11. | क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्स क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? व खिड़कियों में लड़की का प्रयोग तो नहीं किया गया है? | हाँ, नहीं |
| 12. | क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजे हैं? | हाँ |
| 13. | क्या कक्षा के दरवाजो की न्यूनतम माप (चौ0 1.0मी0 ऊँ0 2.0 मी0) है? | हाँ |
| 14. | क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे मकान में जीने की चौ0 न्यूनतम 1.5 मी0 तथा ट्रेड 300मिलीमी0 राइजर 150 मिलीमी0 है? | हाँ |
| 15. | क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.5 मीटर है? | हाँ |
| 16. | क्या भवन में रसोईघर मुख्य भवन से अलग है? | नहीं |
| 17. | क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है? | हाँ |
| 18. | क्या भवन में उचित स्थान पर अग्निशमन यन्त्र लगे हैं? | हाँ |

प्र. बाबू राम पाण्डेय एकेडेमी
बीजलपुर रोड, जसवंतपुर, मुरादगंज
जनपद - अरुंचिया

| | | |
|-----|--|------|
| 19. | क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल / डीजल / केरोसिन / कुकिंग गैस / पुराना फर्नीचर / लकड़ी / बाँस आदि मुख्य भवन से रखने की व्यवस्था है? | हाँ |
| 20. | क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ अथवा जहरीला रसायन रखा है? | नहीं |
| 21. | क्या भवन की अतिरिक्त फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामिग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया? | नहीं |
| 22. | क्या भवन में विकलांगो हेतु रेम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500मिलीमी0 तथा स्लोप अधिकतम 1.12 हैं? | हाँ |
| 23. | क्या भवन की सीढ़ियाँ छत पर खुलती हैं? | हाँ |

विद्युत् व्यवस्था चैक लिस्ट

| | | |
|-----|---|----------------------|
| 24. | क्या भवन से विद्युत् की लो बोल्टेज लाइन की न्यूनतम वट्रीकल ऊँचाई 2.5 मीटर एवं होरीजेन्टल दूरी 1.2 मी0 है? | हाँ कोई लाइन नहीं है |
| 25. | क्या भवन से विद्युत् की हाई बोल्टेज (11000 बोल्ट या अधिक) लाइन की न्यूनतम वट्रीकल ऊँचाई 3.7 मीटर एवं होरीजेन्टल दूरी 2.00 मी0 है? | कोई लाइन नहीं है |
| 26. | क्या पुरानी विद्युत् वयरिंग स्विच एवं इक्युपमेंटआई0एस0आई0 मार्क सामिग्री द्वारा बदल गये हैं? | हाँ |
| 27. | क्या विद्युत् मीटर कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित है? | हाँ |

अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी चैक लिस्ट

| | | |
|-----|--|------|
| 28. | क्या विद्यालय में भवन, छात्रों, अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है? | नहीं |
| 29. | क्या भवन में अग्निशमन यन्त्र, एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम उचित स्थान पर लगे हैं? | हाँ |
| 30. | क्या भवन में फर्स्ट एड फाइर फाइटिंग एम्पलाइन्सेज की व्यवस्था है? | हाँ |
| 31. | क्या विद्यालय में छात्रों / अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का पशिक्षण दिया जाता है? | हाँ |
| 32. | क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स स्थापित हैं? | हाँ |

दिनांक

नोट - उपरोक्त विद्यालय का भवन ज्म.वी.सी. मानो के अनुरूप बना है। सुरक्षा की दृष्टि से विद्यालय भवन मजबूत है।

18.01.2021

अवर अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
औरिया

प्रबन्धक
विद्यालय प्रमुख
भजलपुर रोड, जसवन्तपुर, मुरादगंज
औरिया 2090